



LEGENDA :

- Vedení nn kabelové - stávající
- Vedení nn kabelové - nové
- Přípojková skříň nn - stávající
- Přípojková skříň nn - nová

**ČEZ Distribuce, a.s.**  
 Teplická 874/8  
 485 49 Dačice

Schvaluje se s výhradou, že projekt i skutečné provedení musí odpovídat platným prováděcím předpisům, normám EN, ČSN, PNE a všem bezpečnostním zákonným ustanovením. Za dodržení těchto náležitostí odpovídá projektant a stavbu provádějící dodavatel.

Platnost vyjádření je 1 rok.

V Kolíně      Dne:      Podpis:

**Poznámka**

U vjezdů do jednotlivých objektů, příkřížení místních komunikací a příkřížení s podzemním zařízením bude kabel uložen v DVK (AROT) chrániče 110mm.  
**Domovní izolované příklady a elektromerové rozvedče NEJSOU součástí této PD.**

**POZOR !!!**  
 Stávající podzemní zařízení zakresleno pouze orientačně. Před započítím výkopových prací nutno nechat vytýčit !!!

Při styku podzemních i nadzemních zařízení dodržet zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 3301 a ČSN 33 2000-5-52!!!

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V podle PNE 33 0000-1 odst. 3.3 (v návaznosti na ČSN 33 2000-4-41) čl. 3.3.2.5 Ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje nadproudovými jstičními prvky.  
 VNĚJŠÍ VLIVY STANOVENY DLE PNE 33 0000 - 2

Kabely 1kV ve volném terénu

Kabely 1kV ve volném terénu

POČET KABELŮ	SÍŘE VÝKOPU a [mm]	KRYTÍ VE PÁSEH b [mm]	ULOŽENÍ
1	25	178 + 220	
2	35	208	
3	50	308 + 125	
4	65	308 + 308	
5	80	308 + 308 + 125	

Ústav kabelů dle technického přílohy STC č. 6.4/2001

Zpracoval / firma: Tomáš Havlíček, Masarykova 127, 286 01 Čáslav	Zpracoval / Projektant: T. Havlíček / M. Kropáček
Místo stavby: Horka I	Číslo stavby: IP-12-6013433
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.	Číslo zakázky:
Název stavby: <b>Brambory, p.č.182 - knn situace knn - montáž</b>	Datum: 16.2.2018
	Č. výkresu: <b>1</b>
	Měřítko: 1:500

